



제12-0686호

안 전 인 증 서

통일방폭전기(주)

경기 광주시 오포읍 매자리길27번길100

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____ 품 목 _____

CONTROL PANEL

_____ 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호 _____

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
TI-ECP-2030	Max. 600V, 35A Ex d IIB+H2 T6 IP66	12-GA2BO-0686

_____ 인 증 기 준 _____

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

_____ 인 증 조 건 _____

1. Tamb = -20℃ ~ +40℃
2. 용기에 0.95MPa 압력시험 후 출고할 것

2012년 11월 08일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장 :

"경기도 광주시 오포읍 매산리 64-2번지 통일방폭전기(주)"에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요 :

본 제품은 BODY와 COVER가 Cast Aluminium Alloy 재질의 내압방폭구조의 제품으로서 BODY와 COVER는 Flanged Joint로 되어있음

3. 인증범위 :

TI-ECP-2030(Max. 600V, 35A)

4. 안전한 사용을 위한 조건 :

방호장치안전인증고시(고용노동부고시제2010-36호) 준수

5. 인증(변경)사항 :

6. 그 밖의 사항 :

안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증받은자의 의무준수



제19-0147-001호

안 전 인 증 서

통일방폭전기(주)

경기도 광주시 매자리길 27번길 100

위 사업장에서 신청하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 인증합니다.

품 목

PACKING CABLE GLAND

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
TI-PCG-1"이하 (#16, #22, #28)	1"이하(1/2", 3/4", 1") Ex d IIC(IP66), Ex e IIC(IP66), Ex tD A21(IP66)	19-GA2BO-0147

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

Tamb = -25℃ ~ +50℃, 뒷면 인증조건 참조

2021 년 05 월 12 일

한국가스안전공사





인 증 조 건

1. 제조공장:

“경기도 광주시 매자리길 27번길 100, 통일방폭전기(주)” 에서 제조하는 아래의 제품에 한함.

2. 제품개요

본 제품은 내압, 안전증, 분진방폭구조의 케이블그랜드로써 사용설명서에 따라 안전하게 설치 및 사용되어야 함

3. 인증범위

- 본 인증서는 아래의 제품에 한하여 유효함.

Type	Entry thread (type)	Entry threads	Acceptable Cable Diameter (mm)
#16	PF, NPT, METRIC	1/2"inch, M20×1.5P	φ2.0 ~ φ13.5
#22	PF, NPT, METRIC	3/4"inch, M25×1.5P	φ3.0 ~ φ17.5
#28	PF, NPT, METRIC	1"inch, M32×1.5P	φ5.0 ~ φ22.5

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제품설치 및 사용 전 사용설명서를 참조

5. 인증(변경)사항

- Acceptable Cable Diameter(mm) 사용범위 변경에 따른 변경신고
(변경신고일 : 2021.05.12.)

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

