

제 2010-383호



Korea Gas Safety Corporation

## 안 전 인 증 서

사업장명 : (주)우창전기산업

소재지 : 경기도 광주시 초월읍 무갑리 289-1

위 사업장에서 제조하는 아래 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의 4에 따른 안전인증 심사결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 허가 합니다.

품 목 : Indicator box

형 식 : IND-2

정 격 : AC600V 20A 20P

방폭기호 : Ex d IIB+H2 T6 IP65

인증번호 : 10-GA2BO-383

인증기준 : 산업안전보건법 제34조

인증조건 : 1) 위의 주소지에서 생산하는 제품에 한함

2) 기준압력의 1.5배(0.7MPa:본체)에서 압력시험 후 출고할 것



2011 년 4월 4일

한국가스안전공사

